



Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.
Εγνατία & 3^{ης} Σεπτεμβρίου
54636, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 22.07.2016
Αρ. Πρωτ. 2459

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας
Γραφείο Διαγωνισμών
Πληροφορίες: Ζωή Προδρόμου
Τηλέφωνο: 2310 992610
FAX: 2310 207432 & 209406
email: zprodrom@auth.gr

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 94/2016

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΘΥΡΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΤΟΥ Α.Π.Θ.**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Σύμφωνα με την ισχύουσα περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία και επιπλέον την υπ' αρ.πρωτ. 2363/07.07.2016 (ΑΔΑ: 7Ν2ΧΟΡΛΨ-Τ2Γ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την απόφαση που λήφθηκε στην υπ' αριθ. 1144/07.07.2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. (ΑΔΑ: 7ΕΕΓΟΡΛΨ-7Β8),

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την **“Προμήθεια και αντικατάσταση οκτώ (8) θυρών στους υφιστάμενους ψυκτικούς θαλάμους & για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) νέου ψυκτικού θαλάμου στους χώρους των μαγειρειών της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.”**, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β' της διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (43.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους **στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.** (Γραμματεία, 1^{ος} όροφος, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη) ή άλλως με αποστολή μέσω Courier, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη **το αργότερο μέχρι την 28.07.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.** Στην περίπτωση αποστολής μέσω Courier ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του φακέλου λογίζεται η ως άνω. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στο πρωτόκολλο λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.auth.gr/news/tenders_pfl και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και από τη Γραμματεία της Π.Φ. Λέσχης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 29.07.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητική Λέσχης από την Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Στη τεχνική προσφορά υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (Ν. 4281, άρθρο 157, §1, στοιχ.α) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εκατόν ενενήντα (190) ημέρες. Επισημαίνεται επίσης ότι πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (Ν. 4281, άρθρο 157, §1, στοιχ.β) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και εγγυητική καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του συμβατικού τιμήματος διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Φ. Λέσχης (τηλ.2310 992616, 2310 992612). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το κτίριο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ., προκειμένου να σχηματίσουν ίδια αντίληψη, ώστε να συντάξουν και να υποβάλουν πληρέστερα την προσφορά τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής
Λέσχης
α.α.

ΚΑΘΗΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.Π.Θ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Φορέας - Αναθέτουσα Αρχή

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Φ. Λέσχη ΑΠΘ).

2. Αντικείμενο Διαγωνισμού

“Προμήθεια και αντικατάσταση οκτώ (8) θυρών στους υφιστάμενους ψυκτικούς θαλάμους & για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) νέου ψυκτικού θαλάμου στους χώρους των μαγειρειών της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.”, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β΄ της διακήρυξης.

3. Χρονοδιάγραμμα

Οι προγραμματισμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός είκοσι ημερών και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31.08.2016. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα προηγηθεί η αντικατάσταση των οκτώ θυρών για τους υφιστάμενους ψυκτικούς θαλάμους στους χώρους των μαγειρειών της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και ακολούθως η εγκατάσταση του νέου ψυκτικού θαλάμου.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α' 139) - υπό τον όρο ότι η δημοπρατούμενη σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ. - ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή γραφεία που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

β) Συνεταιρισμοί

γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις που υποβάλουν κοινή προσφορά.

Στην περίπτωση ενώσεων και κοινοπραξιών, (i) όλα τα έγγραφα, στοιχεία, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα εταιρεία χωριστά στον κοινό φάκελο προσφοράς, και (ii) αυτές δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση ή κοινοπραξία, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως εις ολόκληρο για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής και την εκτέλεση της σύμβασης.

Όλοι οι ως άνω φορείς πρέπει να διαθέτουν και να εφαρμόζουν σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008.

5. Βασικοί όροι

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:

i. η προμήθεια και η μεταφορά όλων των υλικών, η εκτέλεση όλων των εργασιών για την εγκατάσταση και η απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών.

ii. η αποξήλωση των υπαρχόντων θυρών και λοιπών εξαρτημάτων/στοιχείων που ενοχλούν την τοποθέτηση των θυρών και η αποκατάστασή τους μετά την εγκατάσταση των θυρών, με υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Φ. Λέσχης.

Όλες οι κατασκευές θα πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις και τις προδιαγραφές των συστημάτων HACCP & BRC. Κατά την ολοκλήρωση του έργου όλα τα προμηθευόμενα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και όσον αφορά το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις και οι απαραίτητες οδηγίες για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του συμβατικού τιμήματος διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Κατά τα λοιπά για φθορές και βλάβες όσον αφορά το νέο ψυκτικό θάλαμο που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών για δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση του έργου. Ο χρόνος ανταπόκρισης και αποκατάστασης των βλαβών δε θα ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει επάρκεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, τα οποία θα είναι των οίκων κατασκευής των συγκεκριμένων μηχανημάτων και για την οποία επάρκεια θα δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση.

6. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους έως **28.07.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.** στην Ελληνική γλώσσα ή άλλως σε επίσημη μετάφραση.

Προσφορές που δίνονται για μέρος του έργου, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν εξήντα (160) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, σφραγισμένους φακέλους: (1) ένα φάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”, και (2) ένα φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

6.1. Ο φάκελος της “Τεχνικής Προσφοράς” περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

6.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. (Ν. 4281, άρθρο 157, §1, στοιχ.α).

6.1.2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή και ακριβή.

6.1.3. Τεχνική Προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φυλλαδίων: απαιτούμενων PROSPECTUS (στην ελληνική), φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ.) που θα επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα PROSPECTUS, πρέπει να κατατίθεται σχετική πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος.

6.1.4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001–2008, που

εφαρμόζει, από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από τους αντίστοιχους αναγνωρισμένους φορείς διαπίστευσης της αλλοδαπής. Το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ από την προσκόμισή του και καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

6.1.5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία να δηλώνεται η εκτέλεση αντίστοιχων έργων από το συμμετέχοντα κατά τη τελευταία διετία.

6.2. Ο φάκελος της “Οικονομικής Προσφοράς” περιλαμβάνει τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς αναλυτικά ανά τμήμα των εργασιών.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή που δεν έχουν σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά ή που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 29.07.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητική Λέσχης από την Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Στην ως άνω διαδικασία μπορεί να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία :

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται από τα μέλη της Επιτροπής ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται οι δύο φάκελοι που περιέχουν την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.

Ακολουθώντας, εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δε θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται από την Επιτροπή οι οικονομικές προσφορές.

Η Επιτροπή καταγράφει την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

8. Κατακύρωση διαγωνισμού & υπογραφή σύμβασης

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και ανακοινώνεται στον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την επάρκεια των ανταλλακτικών. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα παραμείνουν στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη μέχρι την πλήρη εκτέλεση των όρων της σύμβασης και επιστρέφονται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τιμολόγιο καθώς και πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτοπροσώπως ο νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της).

Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις ως φόρος εισοδήματος με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του αρθρ.64 του Ν. 4172/2013. Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) και με τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

- 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. σε κάθε πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του Ν.4146/2013, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- 3% χαρτόσημο επί του 0,10%
- 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ

Η Π.Φ.Λέσχη θα χορηγήσει βεβαίωση στον ανάδοχο για την παρακράτηση του φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει κατά την ετήσια υποβολή της φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αντικατάσταση θυρών των υφιστάμενων οκτώ (8) ψυκτικών θαλάμων :

- Θάλαμος κατάψυξης
- Προθάλαμος
- Ψυκτικός θάλαμος κρεάτων
- Ψυκτικός θάλαμος γαλακτοκομικών προϊόντων
- Ψυκτικός θάλαμος φρούτων
- Ψυκτικός θάλαμος ημέρας
- Ψυκτικός θάλαμος μυρωδικών
- Ψυκτικός θάλαμος αυγών

2. Νέος ψυκτικός θάλαμος

1. Αντικατάσταση θυρών των υφιστάμενων οκτώ (8) ψυκτικών θαλάμων:

- Θάλαμος κατάψυξης
- Προθάλαμος
- Ψυκτικός θάλαμος κρεάτων
- Ψυκτικός θάλαμος γαλακτοκομικών προϊόντων
- Ψυκτικός θάλαμος φρούτων
- Ψυκτικός θάλαμος ημέρας
- Ψυκτικός θάλαμος μυρωδικών
- Ψυκτικός θάλαμος αυγών

Ειδικότερα θα τοποθετηθούν νέες ανοιγόμενες θύρες στους οκτώ υπάρχοντες θαλάμους.

Οι διαστάσεις τους είναι:

- Θύρα προθαλάμου διαστάσεων 1.22 x 2,0m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου κρεάτων διαστάσεων 1.15 x 2.00m,
- Θύρα θαλάμου γαλακτοκομικών προϊόντων διαστάσεων 1.15 x 2.00m,
- Θύρα θαλάμου φρούτων διαστάσεων 1.10 x 1.80m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου ημέρας διαστάσεων 1.15 x 1.85m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου μυρωδικών διαστάσεων 0.80 x 1.85m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου αυγών διαστάσεων 0.80 x 1.85m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου κατάψυξης διαστάσεων 1.15 x 2.00m.

Το φύλλο θα έχει πάχος 90mm, με κάλυψη πλαστικοποιημένης λαμαρίνας. Το φύλλο θα σφραγίζει στην κάσα με περιμετρικό λάστιχο σφράγισης και στο κάτω μέρος με λεπίδα PVC. Η θύρα της κατάψυξης θα πρέπει να διαθέτει περιμετρική αντίσταση.

Η κάσα θα έχει πάχος περίπου 19cm και στο τελείωμα της κάσας με τον τοίχο να τοποθετηθεί μπασκί. Η στήριξη των θυρών του θαλάμου θα είναι με μεντεσέδες βαρέου τύπου. Οι θύρες θα συνδέονται με τους ελεγκτές των θαλάμων ώστε με το άνοιγμα τους θα ανάβει το φωτιστικό και θα παύει αυτομάτως η λειτουργία της ψύξης μέσω τερματικού διακόπτη. Θα διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποσφάλισης και εκ των έσω. Για όλες τις νέες θύρες, μεντεσέδες και κλείστρα θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι απαραίτητες εγγυήσεις τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η εγγύηση αεροστεγανότητας ψυκτικών θαλάμων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

2. ΝΕΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νωπών προϊόντων **ψυκτικής απόδοσης -2°C έως +5°C** για εξωτερική θερμοκρασία +38°C (ST), συνολικών διαστάσεων 3.70x9.00x2.50m, ο οποίος θα είναι χωρισμένος σε δύο μέρη με διαστάσεις 3.70x3.00x2.50m και 3.70 x 6.00 x 2.50 m, με δύο πόρτες ανοιγόμενες διαστάσεων 1.30x2.00m. **Ο νέος ψυκτικός θάλαμος θα πληροί τις υγειονομικές διατάξεις και τις προδιαγραφές των συστημάτων HACCP & BRC.**

Θα εγκατασταθεί νέο ψυκτικό μηχάνημα με αερόψυκτο συμπυκνωτή σε κατάλληλο χώρο πλησίον του θαλάμου. Οι αεροψυκτήρες που θα τοποθετηθούν είναι από τους υπάρχοντες της Π.Φ. Λέσχης και είναι ήδη επί τόπου.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το θάλαμο με θερμομονωτικά panels τοίχων και οροφής, πάχους 80mm, από διπλό χαλυβδόφυλλο 0.50–0.50mm (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά) και ενδιάμεσα θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40-42kg/m³, με αντίσταση στη φωτιά, κλάσης 0-2 κατά τα πρότυπα D.M. 26/6/84. Η βαφή των ελασμάτων των πάνελ σε όλες τις πλευρές του να είναι πολυβινυλοχλωριδικής βαφής, επικολημένου PVC πάχους 120 μm RAL 9010. Η διαμόρφωση των πάνελ και στις δυο πλευρές τους να είναι επίπεδη (λεία επιφάνεια) και με φιλμ προστασίας. Τα κάθετα πάνελ (περιφερειακά και χωρισμάτων), να είναι στερεωμένα στο δάπεδο σε ειδικά τεμάχια (Πι δαπέδου) ομοίου ελάσματος με αυτό των πάνελ. Τα ειδικά τεμάχια που θα συνδέουν τα πάνελ στις κάθετες και οριζόντιες άνωθεν γωνίες του χώρου να πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις (σετ αναδυσόμενου αλουμινίου με κουμπωτό PVC). Περιμετρικά των θαλάμων ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ανοξείδωτη μπάρα AISI 304 προστασίας των πάνελ ύψους τουλάχιστον 0.5m.

Η κατασκευή του δαπέδου του νέου θαλάμου να γίνει με panels PU πάχους 80 mm και επικάλυψη με ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304. Το δάπεδο θα είναι αντιολισθητικό.

ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει δύο ανοιγόμενες θύρες θαλάμων συντήρησης. Οι διαστάσεις τους είναι 1.30x2.00m. Το φύλλο να έχει πάχος 90mm, με κάλυψη πλαστικοποιημένης λαμαρίνας. Το φύλλο να σφραγίζει στην κάσα με περιμετρικό λάστιχο σφράγισης και στο κάτω μέρος με λεπίδα PVC. Η στήριξη των θυρών του θαλάμου να είναι με μεντεσέδες βαρέους τύπου. Οι θύρες να συνδέονται με τους ελεγκτές των θαλάμων ώστε με το άνοιγμα τους να ανάβει το φωτιστικό και να παύει αυτομάτως η λειτουργία της ψύξης μέσω τερματικού διακόπτη. Να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας και να υπάρχει δυνατότητα αποσφάλισης και εκ των έσω.

Για τις νέες θύρες, μεντεσέδες και κλείστρα θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι απαραίτητες εγγυήσεις τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η εγγύηση αεροστεγανότητας των ψυκτικών θαλάμων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ψυκτικό μηχάνημα ημερμειτικού τύπου Bitzer, ελάχιστης υποδύναμης **7.5HP**. Το ψυκτικό συγκρότημα να φέρει όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις λειτουργίας του (βάνες, δοχεία, ασφαλιστικά, κτλ.) και να είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με τις κεντρικές γραμμές αναρρόφησης και υγρού της εγκατάστασης.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι το συγκρότημα να φέρει τα παρακάτω:

- Ημερμειτικό εμβολοφόρο συμπιεστή.
- Κύκλωμα λίπανσης του συμπιεστή.
- Δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού (receiver) με πλωτήρα ελέγχου στάθμης.
- Συλλέκτη αναρρόφησης, κατάθλιψης, γραμμές λαδιών και εξισορρόπησης.

- Ανεξάρτητες βάνες διακοπής & αντεπίστροφες στις γραμμές αναρρόφησης, κατάθλιψης και λαδιού.
- Φίλτρο λαδιού.
- Φίλτρο αφύγρανσης και σωματιδίων.
- Διπλή Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
- Αερόψυκτο συμπυκνωτή.
- Πίνακα οργάνων ένδειξης πίεσης και πρεσοστάτες με μανόμετρα γλυκερίνης και πρεσοστάτες υψηλής - χαμηλής (για τους συμπιεστές) και υψηλής για το συμπυκνωτή.
- Ηλεκτρολογικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού.
- Εσωτερικό φωτισμό και στους δύο θαλάμους. Για τον φωτισμό να προβλέπονται στεγανά φωτιστικά φθορισμού (μήκους λαμπτήρα 1.20cm) με ηλεκτρονικό ballast ή αντίστοιχο LED, με το άνοιγμα της πόρτας θα ανάβει το φωτιστικό και θα παύει αυτομάτως η λειτουργία της ψύξης μέσω τερματικού διακόπτη.
- Ηλεκτρονικός controller -θερμοστάτης ενδεικτικού τύπου DIXELL με αισθητήρες θερμοκρασίας, κοντά στις πόρτες των ψυκτικού θαλάμων για τον προγραμματισμό της λειτουργίας, τον έλεγχο του αυτόματου συστήματος απόψυξης και το χειρισμό του ψυκτικού συγκροτήματος.
- Ηλεκτρονικά θερμόμετρα μέτρησης της θερμοκρασίας των δύο θαλάμων με ένδειξη επί των θαλάμων και αυτόματα καταγραφικά θερμοκρασιών (με εσωτερική μνήμη, δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε ΗΥ).
- Σύστημα τηλειδιοποίησης εσφαλμένης θερμοκρασίας και στους δύο θαλάμους που θα αποστέλλει ειδοποίηση μέσω μηνύματος ή κλήσης σε τρεις αποδέκτες.
- Inverter για οικονομική λειτουργία.
- Κάθε άλλο στοιχείο μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος.

Όλα τα στοιχεία να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με χαλκοσωλήνες ψυκτικού τύπου ανάλογης διατομής (για το συλλέκτη της αναρρόφησης). Τα τμήματα σωλήνων χαμηλής θερμοκρασίας (αναρρόφησης) να είναι μονωμένα με αφρώδη ελαστομερή μόνωση τύπου armafex. Οι συνδέσεις των οργάνων ελέγχου (πρεσοστάτες, μανόμετρα κ.λπ.) να είναι με εύκαμπτα σωληνάκια υψηλής πίεσης. Όλα τα εξαρτήματα είναι συγκολλητά. Το μηχανοστάσιο του θαλάμου να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα με αντικραδασμική βάση. Όλα τα συστήματα ανάρτησης, στήριξης μηχανής κ.λπ. θα είναι ανοξείδωτα όπως και κάθε άλλο μεταλλικό μέρος στο εσωτερικό του θαλάμου.

Το νέο ψυκτικό συγκρότημα θα πρέπει να φέρει τεκμηριωμένο πιστοποιητικό CE ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε., πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ

Τον ανάδοχο βαρύνει η υποχρέωση εγκατάστασης των υφιστάμενων στο χώρο της Π.Φ. Λέσχης αεροψυκτήρων για τη ψύξη των θαλάμων. Επιπλέον για τον έλεγχο της ψυκτικής ισχύος στους αεροψυκτήρες θα τοποθετηθούν θερμοεκτονωτικές και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, καθώς και δικλείδες απομόνωσης.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R404A

Τον ανάδοχο βαρύνει η υποχρέωση να πληρωθεί το δίκτυο έπειτα από τις απαιτούμενες δοκιμές πίεσής του, με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού αερίου FREON R404A.

ΨΥΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

Τον ανάδοχο βαρύνει η υποχρέωση τα δίκτυα σωληνώσεων, διακοπτικού υλικού και οργάνων αυτοματισμού για την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου στην εγκατάσταση να κατασκευαστούν από χαλκοσωλήνα. Οι συνδέσεις των σωλήνων και εξαρτημάτων θα είναι με τριχοειδή συγκόλληση κατάλληλων κραμάτων. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα των

σωληνώσεων θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση στις δεδομένες συνθήκες, προερχόμενα από τους κατασκευαστικούς οίκους που τα διαθέτουν.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει παγίδες λαδιού. Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνει με στηρίγματα ειδικής κατασκευής.

Μετά την κατασκευή του δικτύου ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει δοκιμή στεγανότητας, να μονώσει τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα (π.χ. βάνες) σε όλο τους το μήκος με υλικά μονώσεως θα είναι κατηγορίας B1 κατά DIN 4102 (αντίσταση σε φωτιά).

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει το δίκτυο και να πραγματοποιήσει δοκιμή με κενό αέρα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή στο δίκτυο ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη διαρροή και να επαναλάβει τη δοκιμή όσες φορές απαιτείται μέχρι την επίτευξη της απόλυτης στεγανότητας.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δίκτυο σωληνώσεων για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων από τους αεροψυκτήρες προς τα κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της Π.Φ. Λέσχης.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει για κάθε χώρο, τοπικό πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού (με τα κατάλληλα εξαρτήματα π.χ. διακόπτες, λυχνίες κ.ά.) με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ελεγκτή για τον έλεγχο των θαλάμων με αεροψυκτήρες απευθείας εκτόνωσης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Ενδεικτικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.	35.000,00 €
Πρόβλεψη για Φ.Π.Α. 24%	8.400,00€
Σύνολο προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.	43.400,00€

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: *Ο ως άνω προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός.*

Αν κατά την ισχύ της σύμβασης μεταβληθεί το προβλεπόμενο ποσοστό του Φ.Π.Α., αυτό θα αναπροσαρμόζεται αυτομάτως.