



Ελληνική Δημοκρατία  
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  
Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.  
Εγνατία & 3<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου  
54636, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 08.11.2016

Αρ. Πρωτ. 388

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ**

**Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας**

**Γραφείο Διαγωνισμών**

Πληροφορίες: Ζωή Προδρόμου

Τηλέφωνο: 2310 992610

FAX: 2310 207432 & 209406

email: zprodrom@auth.gr

#### **ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 95/2016**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΘΥΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ**

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Σύμφωνα με την ισχύουσα περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία και επιπλέον τις υπ' αρ. 120/24.10.2016 (ΑΔΑ: 6ΒΗΘΟΡΛΨ-ΩΗ0) και υπ' αρ. 123/24.10.2016 (ΑΔΑ: 6ΦΞΑΟΡΛΨ-Λ93) Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης και την απόφαση που λήφθηκε στην υπ' αριθ. 1150/25.10.2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. (ΑΔΑ: 61ΨΥΟΡΛΨ-Μ1Ξ),

#### **Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ο Υ Μ Ε**

συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την **“Προμήθεια και αντικατάσταση οκτώ (8) θυρών στους υφιστάμενους ψυκτικούς θαλάμους και για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) νέου ψυκτικού θαλάμου στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ.”**, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β' της διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (43.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους **στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.** (Γραμματεία, 1<sup>ος</sup> όροφος, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη) ή άλλως με αποστολή μέσω ταχυμεταφοράς (courier), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα **το αργότερο μέχρι την 14.11.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.** Στην περίπτωση αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς (courier), ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του φακέλου στην υπηρεσία λογίζεται η ως άνω. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στο πρωτόκολλο λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής [www.auth.gr/news/tenders\\_pfl](http://www.auth.gr/news/tenders_pfl) και στο Κεντρικό

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr). Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το τεύχος της διακήρυξης και από τη Γραμματεία της Π.Φ. Λέσχης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.

**Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15.11.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00**, στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητική Λέσχης από την Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Με την προσφορά υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι σε ποσό επτακοσίων ευρώ (700€) (Παράρτημα Γ'). Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εκατόν πενήντα (150) ημέρες. Επισημαίνεται επίσης ότι πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ (Παράρτημα Γ'). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην Π.Φ. Λέσχη μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης και την οριστική εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Φ. Λέσχης (τηλ.2310 992616, 2310 992612). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το κτίριο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ., προκειμένου να σχηματίσουν ίδια αντίληψη, ώστε να συντάξουν και να υποβάλουν πληρέστερα την προσφορά τους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -</b>
	<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>	<b>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>	<b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>

Ο Πρόεδρος  
του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής  
Λέσχης  
α.α.

ΚΑΘΗΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Α.Π.Θ.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**  
**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**1. Φορέας - Αναθέτουσα Αρχή**

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Φ. Λέσχη Α.Π.Θ.).

**2. Αντικείμενο Διαγωνισμού**

Προμήθεια και αντικατάσταση οκτώ (8) θυρών στους υφιστάμενους ψυκτικούς θαλάμους και προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) νέου ψυκτικού θαλάμου στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ., όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β΄ της διακήρυξης.

**3. Χρονοδιάγραμμα**

Οι προγραμματισμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά την πρώτη εβδομάδα των αργιών των Χριστουγέννων, ήτοι από 24.12.2016 έως 31.12.2016. Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και τον οποίο οφείλει να αποδείξει εγγράφως, δεν καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως 06.01.2017. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα προηγηθεί η αντικατάσταση των οκτώ θυρών για τους υφιστάμενους ψυκτικούς θαλάμους και ακολούθως η εγκατάσταση του νέου ψυκτικού θαλάμου.

**4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:**

- α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση ενώσεων και κοινοπραξιών, όλα τα έγγραφα, στοιχεία, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα εταιρεία χωριστά στον κοινό φάκελο προσφοράς.

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση ή κοινοπραξία, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως εις ολόκληρο για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής και την εκτέλεση της σύμβασης.

**Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν και να εφαρμόζουν σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008.**

**5. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους έως **14.11.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.** στην Ελληνική γλώσσα ή άλλως σε επίσημη μετάφραση.

Προσφορές που δίνονται για μέρος του έργου, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους, σφραγισμένους φακέλους: (1) ένα φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά συμμετοχής”, (2) ένα φάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά” και (3) ένα φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.

#### **5.1. Ο φάκελος των “Δικαιολογητικών συμμετοχής” περιλαμβάνει**

**5.1.1. Εγγύηση συμμετοχής** στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι σε ποσό επτακοσίων ευρώ (700€) (Παράρτημα Γ’).

**5.1.2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986** (Α’ 75), στην οποία να δηλώνεται:

- α) ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή και ακριβή, και
- β) ότι ο συμμετέχων έχει η εκτελέσει αντίστοιχα έργα κατά τη τελευταία διετία.

**5.1.3. Αντίγραφο βεβαίωσης αρμόδιας αρχής** από την οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

**5.1.4. Αντίγραφο βεβαίωσης** ότι ο συμμετέχων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

**5.1.5. Αντίγραφο του πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008**, που εφαρμόζει, από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από τους αντίστοιχους αναγνωρισμένους φορείς διαπίστευσης της αλλοδαπής. Το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ από την προσκόμισή του και καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

#### **5.2. Ο φάκελος της “Τεχνικής Προσφοράς” περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:**

**5.2.1. Τεχνική Προσφορά**, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φυλλαδίων: απαιτούμενων PROSPECTUS (στην ελληνική), φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ.) που θα επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα PROSPECTUS, πρέπει να κατατίθεται σχετική πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος.

#### **5.3. Ο φάκελος της “Οικονομικής Προσφοράς” περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με σαφή χωριστή αναφορά των οικονομικών μεγεθών της προμήθειας και των εργασιών τοποθέτησης (Παράρτημα Δ’).**

Εάν η τιμή περιλαμβάνει δεκαδικά ψηφία αυτά θα ανέρχονται σε δύο (2) ψηφία. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή που δεν έχουν σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική**

προσφορά ή που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

#### **6. Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15.11.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης από την Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Στην ως άνω διαδικασία μπορεί να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται από τα μέλη της Επιτροπής ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται οι τρεις φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.

Ακολούθως, αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής τα οποία μονογράφονται και ελέγχονται ως προς το παραδεκτό της κατάθεσής τους από την επιτροπή. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δε θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων που κρίθηκε από την επιτροπή ότι κατατέθηκαν παραδεκτώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους. Η επιτροπή μετά τη μονογραφή του συνόλου των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς προβαίνει στον έλεγχο τους. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δε θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

Τέλος αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών.

Η Επιτροπή καταγράφει την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

#### **7. Κατακύρωση Διαγωνισμού & υπογραφή σύμβασης**

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και ανακοινώνεται στον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τις προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (Παράρτημα Δ'). Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη μέχρι την πλήρη εκτέλεση των όρων της σύμβασης και επιστρέφεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη.

#### **8. Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:

α)εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή

β)εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

## **9. Πληρωμή αναδόχου**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (43.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η πληρωμή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016).

Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις ως φόρος εισοδήματος με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του αρθρ.64 του Ν. 4172/2013. Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου επί του καθαρού ποσού (προ ΦΠΑ) και με τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

- 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ σε κάθε πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- 3% χαρτόσημο επί του 0,10%
- 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ

Η Π.Φ. Λέσχη θα χορηγήσει βεβαίωση στον ανάδοχο για την παρακράτηση του φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει κατά την ετήσια υποβολή της φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ.



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**  
**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:

- i. η προμήθεια και η μεταφορά όλων των υλικών, η εκτέλεση όλων των εργασιών για την εγκατάσταση και η καθαίρεση και η απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών με υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Φ. Λέσχης.
- ii. η αποξήλωση των υπαρχόντων θυρών και λοιπών εξαρτημάτων/στοιχείων που ενοχλούν την τοποθέτηση των θυρών και η αποκατάστασή τους μετά την εγκατάσταση των θυρών, με υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Φ. Λέσχης.

Όλες οι κατασκευές θα πληρούν **τις υγειονομικές διατάξεις και τις προδιαγραφές των συστημάτων HACCP & BRC**. Κατά την ολοκλήρωση του έργου όλα τα προμηθευόμενα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και όσον αφορά το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις κατά περίπτωση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή/προμηθευτή και τις απαραίτητες επίσης οδηγίες για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.

Κατά τα λοιπά για φθορές και βλάβες όσον αφορά το νέο ψυκτικό θάλαμο που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών για δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση του έργου. Ο χρόνος ανταπόκρισης και αποκατάστασης των βλαβών δε θα ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελία της βλάβης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει επάρκεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, τα οποία θα είναι των οίκων κατασκευής των συγκεκριμένων μηχανημάτων και για την οποία επάρκεια θα δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση.

## **II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **1. Αντικατάσταση θυρών των υφιστάμενων οκτώ (8) ψυκτικών θαλάμων:**

- **Θάλαμος κατάψυξης**
- **Προθάλαμος**
- **Ψυκτικός θάλαμος κρεάτων**
- **Ψυκτικός θάλαμος γαλακτοκομικών προϊόντων**
- **Ψυκτικός θάλαμος φρούτων**
- **Ψυκτικός θάλαμος ημέρας**
- **Ψυκτικός θάλαμος μυρωδικών**
- **Ψυκτικός θάλαμος αυγών**

### **2. Νέος ψυκτικός θάλαμος**

---

### **1. Αντικατάσταση θυρών των υφιστάμενων οκτώ (8) ψυκτικών θαλάμων:**

---

- Θάλαμος κατάψυξης
- Προθάλαμος
- Ψυκτικός θάλαμος κρεάτων
- Ψυκτικός θάλαμος γαλακτοκομικών προϊόντων
- Ψυκτικός θάλαμος φρούτων
- Ψυκτικός θάλαμος ημέρας
- Ψυκτικός θάλαμος μυρωδικών
- Ψυκτικός θάλαμος αυγών

**Ειδικότερα** θα τοποθετηθούν νέες ανοιγόμενες θύρες στους οκτώ υπάρχοντες θαλάμους.

Οι διαστάσεις τους είναι:

- Θύρα προθαλάμου διαστάσεων 1.22x 2,0m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου κρεάτων διαστάσεων 1.15 x 2.00m,
- Θύρα θαλάμου γαλακτοκομικών προϊόντων διαστάσεων 1.15 x 2.00m,
- Θύρα θαλάμου φρούτων διαστάσεων 1.10 x 1.80m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου ημέρας διαστάσεων 1.15x 1.85m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου μυρωδικών διαστάσεων 0.80 x 1.85m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου αυγών διαστάσεων 0.80 x 1.85m με κλειδαριά,
- Θύρα θαλάμου κατάψυξης διαστάσεων 1.15x 2.00m.

Το φύλλο θα έχει πάχος 90mm, με κάλυψη πλαστικοποιημένης λαμαρίνας, χρώματος λευκού RAL9010, με μόνωση πολυουρεθάνης. Το φύλλο θα σφραγίζει στην κάσα με περιμετρικό λάστιχο σφράγισης και στο κάτω μέρος με λεπίδα PVC. Η θύρα της κατάψυξης θα πρέπει να διαθέτει περιμετρική αντίσταση.

Η κάσα θα έχει πάχος περίπου 19cm και στο τελείωμα της κάσας με τον τοίχο να τοποθετηθεί μπασκί. Ηστήριξη των θυρών του θαλάμου θα είναι με μεντεσέδες βαρέου τύπου. Οι θύρες θα συνδέονται με τους ελεγκτές των θαλάμων ώστε με το άνοιγμα τους θα ανάβει το φωτιστικό και θα παύει αυτομάτως η λειτουργία της ψύξης μέσω τερματικού διακόπτη. Θα διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποσφάλισης και εκ των έσω. Για όλες τις νέες θύρες, μεντεσέδες και κλείστρα θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι απαραίτητες εγγυήσεις τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η εγγύηση αεροστεγανότητας ψυκτικών θαλάμων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) ετών.



---

## 2. ΝΕΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

---

### ΓΕΝΙΚΑ

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νωπών προϊόντων **ψυκτικής απόδοσης -2°C έως +5°C** για εξωτερική θερμοκρασία +38°C (ST), συνολικών διαστάσεων 3.50x9.00x2.50m, ο οποίος θα είναι χωρισμένος σε δύο μέρη με διαστάσεις 3.50x3.00x2.50m και 3.50 x 6.00 x 2.50 m, με δύο πόρτες ανοιγόμενες διαστάσεων 1.30x2.00m. **Ο νέος ψυκτικός θάλαμος θα πληροί τις υγειονομικές διατάξεις και τις προδιαγραφές των συστημάτων HACCP & BRC.**

Θα εγκατασταθεί νέο ψυκτικό μηχάνημα με αερόψυκτο συμπυκνωτή σε κατάλληλο χώρο πλησίον του θαλάμου. Οι αεροψυκτήρες που θα τοποθετηθούν είναι από τους υπάρχοντες της Π.Φ. Λέσχης και είναι ήδη επί τόπου.

### ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το θάλαμο με θερμομονωτικά panels τοίχων και οροφής, πάχους 80mm, από διπλό χαλυβδόφυλλο 0.50–0.50mm (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά) και ενδιάμεσα θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40-42kg/m<sup>3</sup> και ποσοστό κλειστών κυψελών 92-95%, με αντίσταση στη φωτιά, κλάσης 0-2 κατά τα πρότυπα D.M. 26/6/84. Η βαφή των ελασμάτων των πάνελ σε όλες τις πλευρές του να είναι πολυβινυλοχλωριδικής βαφής, επικολλημένου PVC πάχους 120 μmRAL 9010. Η διαμόρφωση των πάνελ και στις δυο πλευρές τους να είναι επίπεδη (λεία επιφάνεια) και με φιλμ προστασίας. Τα κάθετα πάνελ (περιφερειακά και χωρισμάτων), να είναι στερεωμένα στο δάπεδο σε ειδικά τεμάχια (Πι δαπέδου) ομοίου ελάσματος με αυτό των πάνελ. Τα ειδικά τεμάχια που θα συνδέουν τα πάνελ στις κάθετες και οριζόντιες άνωθεν γωνίες του χώρου να πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις (σετ αναδυόμενου αλουμινίου με κουμπωτό PVC). Η κατασκευή του δαπέδου του νέου θαλάμου να γίνει με panels PU πάχους 80 mm και επένδυση από πλαστικό δάπεδο. Το δάπεδο να είναι αντιολισθητικό.

### ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει δύο ανοιγόμενες θύρες θαλάμων συντήρησης. Οι διαστάσεις τους είναι 1.30x2.00m. Το φύλλο να έχει πάχος 90mm, με κάλυψη πλαστικοποιημένης λαμαρίνας. Το φύλλο να σφραγίζει στην κάσα με περιμετρικό λάστιχο σφράγισης και στο κάτω μέρος με λεπίδα PVC. Η στήριξη των θυρών του θαλάμου να είναι με μεντεσέδες βαρέου τύπου. Οι θύρες να συνδέονται με τους ελεγκτές των θαλάμων ώστε με το άνοιγμα τους να ανάβει το φωτιστικό και να παύει αυτομάτως η λειτουργία της ψύξης μέσω τερματικού διακόπτη. Να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας και να υπάρχει δυνατότητα αποσφάλισης και εκ των έσω.

Για τις νέες θύρες, μεντεσέδες και κλείστρα θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι απαραίτητες εγγυήσεις τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η εγγύηση αεροστεγανότητας των ψυκτικών θαλάμων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

### ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ψυκτικό μηχάνημα ημερημεικτικού τύπου Bitzer, ελάχιστης υποδύναμης **7.5HP**. Το ψυκτικό συγκρότημα να φέρει όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις λειτουργίας του (βάνες, δοχεία, ασφαλιστικά, κτλ.) και να είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με τις κεντρικές γραμμές αναρρόφησης και υγρού της εγκατάστασης.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι το συγκρότημα να φέρει τα παρακάτω:

- Ημερημεικτικό εμβολοφόρο συμπιεστή.
- Κύκλωμα λίπανσης του συμπιεστή.
- Δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού (receiver) με πλωτήρα ελέγχου στάθμης.
- Συλλέκτη αναρρόφησης, κατάθλιψης, γραμμές λαδιών και εξισορρόπησης.
- Ανεξάρτητες βάνες διακοπής & αντεπίστροφες στις γραμμές αναρρόφησης, κατάθλιψης και λαδιού.

- Φίλτρο λαδιού.
- Φίλτρο αφύγρανσης και σωματιδίων.
- Διπλή Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
- Αερόψυκτο συμπυκνωτή.
- Πίνακα οργάνων ένδειξης πίεσης και πρεσοστάτες με μανόμετρα γλυκερίνης και πρεσοστάτες υψηλής - χαμηλής (για τους συμπιεστές) και υψηλής για το συμπυκνωτή.
- Ηλεκτρολογικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού.
- Εσωτερικό φωτισμό και στους δύο θαλάμους. Για τον φωτισμό να προβλέπονται στεγανά φωτιστικά φθορισμού (μήκους λαμπτήρα 1.20cm) με ηλεκτρονικό ballast ή αντίστοιχο LED, με το άνοιγμα της πόρτας θα ανάβει το φωτιστικό και θα παύει αυτομάτως η λειτουργία της ψύξης μέσω τερματικού διακόπτη.
- Ηλεκτρονικός controller -θερμοστάτης ενδεικτικού τύπου DIXELL με αισθητήρες θερμοκρασίας, κοντά στις πόρτες των ψυκτικού θαλάμων για τον προγραμματισμό της λειτουργίας, τον έλεγχο του αυτόματου συστήματος απόψυξης και το χειρισμό του ψυκτικού συγκροτήματος.
- Ηλεκτρονικά θερμόμετρα μέτρησης της θερμοκρασίας των δύο θαλάμων με ένδειξη επί των θαλάμων και αυτόματα καταγραφικά θερμοκρασιών (με εσωτερική μνήμη, δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε ΗΥ).
- Σύστημα τηλειδιοποίησης εσφαλμένης θερμοκρασίας και στους δύο θαλάμους που θα αποστέλλει ειδοποίηση μέσω μηνύματος ή κλήσης σε τρεις αποδέκτες.
- Inverter για οικονομική λειτουργία.
- Κάθε άλλο στοιχείο μη ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος.

Όλα τα στοιχεία να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με χαλκοσωλήνες ψυκτικού τύπου ανάλογης διατομής (για το συλλέκτη της αναρρόφησης). Τα τμήματα σωλήνων χαμηλής θερμοκρασίας (αναρρόφησης) να είναι μονωμένα με αφρώδη ελαστομερή μόνωση τύπου agraflex. Οι συνδέσεις των οργάνων ελέγχου (πρεσοστάτες, μανόμετρα κ.λπ.) να είναι με εύκαμπτα σωληνάκια υψηλής πίεσης. Όλα τα εξαρτήματα να είναι συγκολλητά. Το μηχανοστάσιο του θαλάμου να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα με αντικραδασμική βάση. Όλα τα συστήματα ανάρτησης, στήριξης μηχανής κ.λπ. να είναι ανοξείδωτα όπως και κάθε άλλο μεταλλικό μέρος στο εσωτερικό του θαλάμου.

**Το νέο ψυκτικό συγκρότημα θα πρέπει να φέρει τεκμηριωμένο πιστοποιητικό CE ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε., πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.**

#### **ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ**

Τον ανάδοχο βαρύνει η υποχρέωση εγκατάστασης των υφιστάμενων στο χώρο της Π.Φ. Λέσχης αεροψυκτήρων για την ψύξη των θαλάμων.

Επιπλέον για τον έλεγχο της ψυκτικής ισχύος στους αεροψυκτήρες θα τοποθετηθούν θερμοεκτονωτικές και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, καθώς και δικλείδες απομόνωσης.

#### **ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R404A**

Τον ανάδοχο βαρύνει η υποχρέωση να πληρωθεί το δίκτυο έπειτα από τις απαιτούμενες δοκιμές πίεσής του, με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού αερίου FREONR404A.

#### **ΨΥΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΑΛΚΟΥ**

Τον ανάδοχο βαρύνει η υποχρέωση τα δίκτυα σωληνώσεων, διακοπτικού υλικού και οργάνων αυτοματισμού για την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου στην εγκατάσταση να κατασκευαστούν από χαλκοσωλήνα. Οι συνδέσεις των σωλήνων και εξαρτημάτων θα είναι με τριχοειδή συγκόλληση κατάλληλων κραμάτων. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα των σωληνώσεων θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση στις δεδομένες συνθήκες, προερχόμενα από τους κατασκευαστικούς οίκους που τα διαθέτουν.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει παγίδες λαδιού. Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνει με στηρίγματα ειδικής κατασκευής.

Μετά την κατασκευή του δικτύου ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει δοκιμή στεγανότητας, να μονώσει τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα (π.χ. βάνες)σε όλο τους το μήκος με υλικά μονώσεως θα είναι κατηγορίας B1 κατά DIN4102 (αντίσταση σε φωτιά).

#### **ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει το δίκτυο και να πραγματοποιήσει δοκιμή με κενό αέρα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή στο δίκτυο ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη διαρροή και να επαναλάβει τη δοκιμή όσες φορές απαιτείται μέχρι την επίτευξη της απόλυτης στεγανότητας.

#### **ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δίκτυο σωληνώσεων για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων από τους αεροψυκτήρες προς τα κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της Π.Φ. Λέσχης.

#### **ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει για κάθε χώρο, τοπικό πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού (με τα κατάλληλα εξαρτήματα π.χ. διακόπτες, λυχνίες κ.ά.) με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ελεγκτή για τον έλεγχο των θαλάμων με αεροψυκτήρες απευθείας εκτόνωσης.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέλη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

**3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:**

α) Την ημερομηνία έκδοσης,

β) Τον εκδότη,

γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΞΙΑ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>ΑΞΙΑ (€) ΜΕ Φ.Π.Α</b>
Προμήθεια οκτώ (8) θυρών στους υφιστάμενους ψυκτικούς θαλάμους και προμήθεια ενός (1) νέου ψυκτικού θαλάμου		
Εργασίες αντικατάστασης οκτώ (8) θυρών στους υφιστάμενους ψυκτικούς θαλάμους και εγκατάστασης ενός (1) νέου ψυκτικού θαλάμου		
<b>Σύνολο:</b>		