

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ					
Α/Α	Περιγραφή Υλικού	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Άθροισμα (€)
1	Βάννα φλαντζωτή χυτοσιδηρή σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16 - DN125 (απόσταση φλαντζών 200mm)	τεμ.	4	250,00	1.000,00
2	Βάννα φλαντζωτή χυτοσιδηρή σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16 - DN100 (απόσταση φλαντζών 185mm)	τεμ.	3	150,00	450,00
3	Βάννα φλαντζωτή χυτοσιδηρή σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16 - DN80 (απόσταση φλαντζών 175mm)	τεμ.	4	120,00	480,00
4	Βάννα φλαντζωτή χυτοσιδηρή σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16 - DN65 (απόσταση φλαντζών 165mm)	τεμ.	2	100,00	200,00
5	Βάννα φλαντζωτή χυτοσιδηρή σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16 - DN50 (απόσταση φλαντζών 150mm)	τεμ.	8	80,00	640,00
6	Κυκλοφορητής WILO 50/0,5-9 inverter	τεμ.	2	900,00	1.800,00
7	Δοχείο διαστολής 500lt (μέχρι 6bar)	τεμ.	2	500,00	1.000,00
8	Δοχείο διαστολής 300lt (μέχρι 6bar)	τεμ.	2	300,00	600,00
9	Δοχείο διαστολής 150lt (μέχρι 6bar)	τεμ.	2	170,00	340,00
Σύνολο:					6.510,00
Φ.Π.Α 24%:					1.562,40
Συνολική Δαπάνη:					8.072,40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Όλα τα υλικά ή η συσκευασία τους θα είναι μαρκαρισμένα με την εμπορική ονομασία που δίνει ο κατασκευαστής.
2. Θα αναγράφεται στην προσφορά η χώρα κατασκευής κάθε υλικού
3. Οι βάννες θα είναι κατάλληλες για θερμοκρασίες μέχρι και 120°C.

Θεσσαλονίκη 24/10/2016
 Η Προϊσταμένη του Τμήματος
 Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Αγγελική Σαλονικίδου
 Μηχανολόγος Μηχανικός

Θεσσαλονίκη 24/10/2016
 Η Προϊσταμένη της Δ/σης Συντήρησης
 και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Αγγελική Σαλονικίδου
 Μηχανολόγος Μηχανικός