



Γραφείο Περιβάλλοντος

ΤΙΤΛΟΣ: «Αντλία άρδευσης για τις ανάγκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 347,20€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα έκθεση αφορά την μίας αντλίας για άρδευση του περιβάλλοντα χώρου της Κτηνιατρικής Σχολής. Η εν λόγω αντλία θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα η οποία είναι κατεστραμμένη.

Η αντλία θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, θα φέρει σήμα CE, θα πληρεί τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θα έχει κατά προτίμηση ανοξείδωτο άξονα, κυρίως κέλυφος και φτερωτή από χυτοσίδηρο και θερμοκρασία λειτουργίας που θα καλύπτει κατ' ελάχιστο το εύρος θερμοκρασίας 0 – 40° C των προς άντληση νερών. Επιπλέον, θα δοθεί από τον προμηθευτή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

Η αντλία θα πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα έκθεση.

Η εν λόγω προμήθεια δύναται να γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ)
1	Αντλία για άρδευση JET 300 T, ονομαστικής παροχής 1,8 m ³ /h σε μανομετρικό ύψος 48 m στήλης νερού κατ' ελάχιστο, τριφασική, 50Hz, 230-400 V	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	280,00	280,00
				ΣΥΝΟΛΟ:	280,00
				Φ.Π.Α.:	<u>67,20</u>
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	347,20

Παρατηρήσεις – Όροι

- Όλα τα υλικά θα είναι μαρκαρισμένα με την εμπορική ονομασία που δίνει κάθε κατασκευαστής και θα έχουν προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή EN και τη σήμανση CE.
- Όλες οι τιμές των παραπάνω προσφερόμενων υλικών θα έχουν τις νόμιμες κρατήσεις.

Θεσσαλονίκη, 21/07/2020

Η συντάξασα

Βενετία Κούρτη

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Θεσσαλονίκη, 21/07/2020

Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ