



ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας για τις κτιριακές ανάγκες του Α.Π.Θ.»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά στην προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας led τοίχου και διαδρόμων διπλής όψης με plexiglass, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.

Τα φωτιστικά ασφαλείας τοίχου, με 9 led, θα είναι συνεχούς λειτουργίας 220V και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα έχουν αυτονομία τουλάχιστον 90 λεπτών.

Τα φωτιστικά ασφαλείας διαδρόμου θα είναι με φωτιζόμενο plexiglass, συνεχούς λειτουργίας με τροφοδοσία 220V και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος θα έχουν αυτονομία τουλάχιστον 3 ώρες.

Τα στηρίγματα οροφής/τοίχου θα είναι κατάλληλα για τη στήριξη των φωτιστικών διαδρόμου και θα έχουν μήκος 50 εκ.

Όλα τα φωτιστικά ασφαλείας θα συνοδεύονται με αυτοκόλλητα σήματα που δείχνουν τις εξόδους διαφυγής και η ποσότητα των σημάτων ανά κατεύθυνση θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Όλα τα υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εξασφάλιση επισήμανσης με το σήμα CE.

Κάθε τύπος υλικού θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα τεχνικά του φυλλάδια που θα αποδεικνύουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στους χώρους και εγκαταστάσεις του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη 20 / 11 / 2017

Ο Συντάξας

Ιωάννης Παπούλιας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Θεσσαλονίκη 20 / 11 / 2017

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης & Εκτέλεσης
Μικροέργων

Ιωάννης Παπούλιας
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Θεσσαλονίκη 20 / 11 / 2017

Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Συντήρησης και
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Αγγελική Σαλονικίδου
Μηχανολόγος Μηχανικός

